


Schuldatenblatt

Energieverbrauch und -kosten




Schule	Eichwaldschule	Schul-Nr.	21-02
Straße, Nr.	Langstädter Str. 40		
Stadt	64850 Schaaheim		
Schulform(en)	Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe		


Wärme (witterungsber.)[kWh]




Strom [kWh]



Wasser / Abwasser [m³]



Abfall [l]



Jahr	Verbrauch					Kosten			
	Wärme		Strom [kWh]	Wasser/ Abwasser [m³]	Abfall [l]	Wärme [EUR]	Strom [EUR]	Wasser/ Abwasser [EUR]	Abfall [EUR]
	gemessen [kWh]	witterungsber. [kWh]							
2008	314.240	373.034	39.365	365	28.600	20.161	7.998	1.730	3.024
2009	334.230	404.819	39.021	302	28.600	19.042	8.152	1.495	2.958
2010	383.030	391.074	42.160	316	28.600	18.113	7.474	1.518	3.162
2011	300.380	390.224	42.747	313	28.600	15.318	9.239	1.506	3.162
2012	365.560	419.078	43.554	293	28.600	22.517	9.738	1.436	3.162
2013	398.060	432.373	45.331	285	28.600	27.802	11.171	1.405	3.162
2014	327.938	441.305	43.390	315	19.117	21.143	10.515	1.520	2.490
2015	364.660	450.063	45.945	322	12.000	18.878	10.564	1.547	1.920
2016	414.090	495.045	47.744	354	13.680	23.323	11.037	1.670	2.052
2017	358.660	432.293	65.050	332	12.480	19.330	15.615	1.586	1.747
2018	343.575	457.711	95.200	308	12.480	15.572	22.285	1.573	2.050
2019	356.650	447.453	124.500	321	16.080	18.234	30.399	1.647	2.412
2020	308.930	410.506	95.473	269	17.040	14.441	22.282	1.416	2.726
2021	353.310	402.314	91.693	334	17.760	18.836	21.013	1.841	2.854
2022	272.120	365.648	81.619	375	17.760	13.925	17.011	2.275	3.197

Maßnahmen (Jahr der Fertigstellung)

2017 - 2020	Aufstellung von Containern für 6 Klassenräume
2020	Inbetriebnahme Gebäude 011